



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (АО «НПФ «ЦКБА») Регистрационный номер ОГН4.RU.1102. Юридический адрес: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д.4, к.1, лит. "А", тел. 8 (812) 611-10-00, факс 8 (812) 458-7-222, e-mail: info@ckba.ru.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1102.B02756

П 03588

Срок действия с 27.11.2023 по 26.11.2026

ПРОДУКЦИЯ: Клапаны предохранительные DN 25 - 100 PN 1,6-16,0 МПа, изготавливаемые по ТУ 3742-012-07533604-2016 с изм. №7.

Серийный выпуск

Рабочая среда: неагрессивный природный газ (в соответствии с СТО Газпром 2-4.1-212-2008).

Температура рабочей среды: от минус 10°C до плюс 80 °С, кратковременно до 100°C.

Устойчивость продукции к внешним воздействиям:

- климатические исполнения – У1, ХЛ1, УХЛ1 (по ГОСТ 15150-69).

- сейсмостойкость (по шкале MSK- 64):

- не сейсмостойкие, для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно;

- сейсмостойкие, для районов с сейсмичностью свыше 6 баллов до 9 включительно;

- огнестойкое исполнение: да.

КОД ОК 034-2014: 28.14.11.140

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-4.1-212-2008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Благовещенский арматурный завод», ИНН 0258001489, Юридический/фактический адрес: 453430, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Благовещенск, улица Седова, 1, телефон: 8 (34766) 2-99-10, факс: 8 (34766) 2-13-78, e-mail: baz@omk.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерному обществу «Благовещенский арматурный завод», ИНН 0258001489, Юридический/фактический адрес: 453430, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Благовещенск, улица Седова, 1, телефон: 8 (34766) 2-99-10, факс: 8 (34766) 2-13-78, e-mail: baz@omk.ru.

НА ОСНОВАНИИ Акта анализа состояния производства № ЦКБА.007-22/8-АСП от 03.02.2022 года ОС АО «НПФ «ЦКБА»; Протокола испытаний № 382-2022 от 05.06.2022 года в ИЦЭО ОАО «НПО ЦКТИ», свидетельство о признании компетентности испытательной лаборатории (центра) в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.2707. Протокола сертификационных испытаний № 22/22 от 15.11.2022 года в испытательной лаборатории АО «Газпром диагностика», свидетельство о признании компетентности испытательной лаборатории (центра) в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.2646. Акта экспертной группы по сертификации продукции № ЦКБА.007-23/9-АЭ от 04.09.2023 года. Решения о выдаче сертификата соответствия № ЦКБА.007-23/10-РВ от 27.11.2023 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1а.

Руководитель органа по сертификации



Эксперт

подпись
подпись

Н.А. Соловатова

инициалы, фамилия

Д.В. Беляев

инициалы, фамилия